

Gemeinde **Lyss**
Traktandum / Einzelgeschäft

Dauer:
Sachbearbeiter:

Grosser Gemeinderat

Sitzung vom: 24.06.2019

Orientierungen; Gemeinderat

2015-460

212 072.06 Liegenschaften; Schulanlagen; Schulanlage Kirchenfeld

Bau + Planung

Beantwortung Einfache Anfrage; Hayoz Kathrin, FDP; Schulhaus Kirchenfeld; Licht Garderoben + Warmwasserduschen

Michel Jürg, Gemeinderat, SVP: Die Duschkörper waren mit einem Verbrühschutz für Kinder eingerichtet. Die Temperatureinstellung wurde nun nach oben angepasst, damit wärmer geduscht werden kann. Beim Licht wurde festgestellt, dass eine Notausgangsleuchte falsch angeschlossen war. Dies wurde nun behoben. Von fünf Bewegungsmeldern ist einer defekt. Dieser wird in absehbarer Zeit repariert. Somit wäre auch im Trakt A in der Nacht das Licht aus.

